

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu na „Dostawę kontenera dla potrzeb lokalizacji sprężarkowni”.

Przedmiotem zamówienia jest kontener dla potrzeb lokalizacji sprężarkowni, o przybliżonych wymiarach w metrach 3,8/2,8/2,7 (dł/szer/wys) z dachem płaskim jako wolnostojący odporny na warunki atmosferyczne o konstrukcji samonośnej, przystosowany do montażu 2 szt. sprężarek AIRPOL 18.

Sprężarki będą przeniesione z budynku 19C.

Kontener powinien być ocieplony i wygłuszony z wentylacją dostosowaną do zamontowanych urządzeń, czerpnią i wylotem, instalacją elektryczną, tablicą rozdzielczą, grzejnikiem elektrycznym.

Kontener musi mieć funkcje jak dla pracy dwóch sprężarek AIRPOL 18, w tym pracę cykliczną/przebiegną i równoległą wraz z niezbędnymi przyłączami.

Wykonane otwory technologiczne w kontenerze (drzwi, wentylacji, czerpni i wyrzutni, podejść instalacyjnych) muszą uwzględniać otoczenie miejsca posadowienia kontenera.

Kontener posadowiony będzie na płycie fundamentowej o wymiarach 3,0x4,0m i nie będzie trwale związany z gruntem.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, wolne od wad i najwyższej jakości oraz posiadać niezbędne certyfikaty i deklaracje.